

Údaje o zákazníkovi

| | |
|--------|-------------------------|
| Meno | Meno Priezvisko |
| E-mail | meno.priezvisko@mail.sk |

Adresa stavby

| | |
|--------------------|--------------------|
| Obec | Názov obce |
| PSČ | 01319 |
| Číslo parcely | 39/243 |
| Katastrálne územie | Katastrálne územie |

Zhotoviteľ

| | |
|------|----------------|
| Meno | Bramac Majster |
|------|----------------|

Základné informácie o streche

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Typ stavby | Novostavba |
| Stavebniny kde bola strecha kúpená | Stavebniny Žilina |
| Plocha strechy | 196 m ² |
| Škridla | Bramac Klasik Štandard |
| Sklon | 25° |
| Balík príslušenstva | Istota |
| Termín dokončenia | 13. 5. 2026 |
| Stabikor | áno |
| Dĺžka žlabov | 51 m |
| Bramac Therm | žiadny |
| Obytné podkrovia pod strechou | nie |
| Nechránená poloha | nie |
| Nadmorská výška nad 600 m n. m. | nie |
| Členená strecha | áno |
| Dĺžka krokiev nad 10 m | nie |



| Pokládka krytiny | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Rozmeranie krycej šírky | áno | áno | áno |
| Použitie odvetrávacích škridiel (cca 10 ks/100 m ²) | áno | áno | áno |
| Prichytenie rezaných škridiel | áno | áno | áno |
| Kontralaty | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
| Minimálna výška kontrataty | 4 cm | 4 cm | áno |
| Utesnenie pod kontratatami | nie | nie | áno |
| Latovanie | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
| Maximálna vzdialenosť lát | 33 cm | 32.1 cm | áno |
| Poistná hydroizolačná fólia | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
| Potreba debnenia | nie | nie | áno |
| Použitý typ fólie | Bramac Divoroll Kompakt+ | Bramac Divoroll Kompakt+ | áno |
| Hrebene a nárožia | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
| Použitie systémového krycieho pásu nárožia | Figaroll Plus | Figaroll Plus | áno |
| Napojenie prestupov | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
| Použitie Wakaflexu plus lišta a tmel | nie | nie | |
| Odkvapová hrana | Požiadavka | Skutočnosť | Systémová záruka |
| Použitie odkvapového plechu Bramac | áno | áno | áno |
| Použitie ochrannej mriežky | Ochranná mriežka Bramac | Ochranná mriežka Bramac | áno |
| Použitie vetracieho pásu | Vetrací pás Bramac Vent | Vetrací pás Bramac Vent | áno |

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Strecha spĺňa kritériá pre systémovú záruku 15 rokov

SPLNENÉ